



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr. 2016DAA12**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**Adeziv DURAZIV AT 33 ALB**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat și vată minerală pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a., cărămidă. Produsul se folosește și pentru fixarea plasei de armare pe polistiren expandat și vată minerală înaintea realizării finisajului.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

**DURAZIV S.R.L**

Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160, jud. Ilfov  
Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1642-2024**

**7. Performanța produselor:**

| Caracteristici                                                                                                                       | Standardul de încercări | Prevederile din standard   | Valori declarate (rezultate încercări)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aderența mortarului la beton                                                                                                         | SR EN 1015-12:2016      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ | 0,40<br>rupere coezivă în mortar                    |
| Aderența mortarului la polistiren                                                                                                    | SR EN 13494:2020        | $\geq 80 \text{ kPa}$      | 107                                                 |
| Aderența mortarului la vată minerală, $\text{N/mm}^2$                                                                                | SR EN 13494:2020        | $\geq 60 \text{ kPa}$      | 94<br>rupere coezivă în vată minerală               |
| Permeabilitatea la vapori de apă<br>- viteza de transmisie a vaporilor de apă, V<br>- factorul de rezistență la vapori de apă, $\mu$ | SR EN ISO 7783:2019     |                            | $> 275$<br>$\text{g/m}^2 \cdot 24\text{h}$<br>$< 8$ |

|                                |                   |                           |                                           |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Permeabilitatea la apă lichidă | SR EN 1062-3:2008 | -                         | 2,090 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> |
| Clasa de reacție la foc        | -                 | performanță nedeterminată |                                           |

**8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.** - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**



**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Manager R&D -Adezivi: Mirea Mirela

Popesti-Leordeni, 08.10.2024