



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr.2015DAA06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Chit de rost DURAZIV GM59
Tip: CG-2W**
2. Utilizări preconizate ale produsului pentru construcții: **Mortar de rosturi pe bază de lianți minerali îmbunătățit cu caracteristici suplimentare de absorbție redusă de apă, pentru plăci și dale ceramice**
3. Fabricant: **S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului Nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică (vezi punctul 3)**
5. Conformitatea este demonstrată având ca referință: **SR EN 13888:2009**

6. Caracteristici fundamentale

Caracteristică	Performanța	Standardul de încercări
Rezistența la încovoiere, după 28 zile	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12808-3
Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12808-3
Rezistența la compresiune, după 28 zile	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12808-3
Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12808-3
Contractia	$\leq 3 \text{ mm/m}$	SR EN 12808-4
Absorbție redusă de apă după 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	SR EN 12808-5
Absorbție redusă de apă după 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	SR EN 12808-5

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adezivi

Popești-Leordeni, 05 Aprilie 2021

